



Rutschhemmende Eigenschaft der Oberfläche **BETTEANTIRUTSCH PRO**

Die **BETTEANTIRUTSCH PRO** Oberfläche der Bette GmbH & Co. KG wurde von der TÜV SÜD Product Service GmbH sicherheitstechnisch untersucht.

Geprüft wurde nach DIN 18040-1: 2010 und DIN 18040-2: 2011 - Bestimmungen des barrierefreien Bauens in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Wohnungen.

Dem **BETTEANTIRUTSCH PRO** wird die Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe B sinngemäß nach GUV-I 8527: 1999 bestätigt.



Product Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

Technischer Bericht Nr. 713054462

Revision: 0
vom 19.12.2014

Auftraggeber: Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1

D-33129 Delbrück

Herstellungsort: Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1

D-33129 Delbrück

Gegenstand der Begutachtung: Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“ für Duschwannen und Duschflächen.
(Bette Duschwanne 5920-000 (90 x 90 x 6,5 cm))

Prüfspezifikation: DIN 18040-1:2010, Abschnitt 5.3.5 Duschplätze
DIN 18040-2:2011, Abschnitt 5.5.5 Duschplätze

Aufgabe der Begutachtung: Ermittlung der Rutschhemmung entsprechend der Prüfspezifikation.

Prüfergebnis: Die Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“ für Duschwannen und Duschflächen erfüllt die Anforderungen der genannten Prüfspezifikation wie folgt:
Rutschhemmend
Bewertungsgruppe B (sinngemäß nach GUW-I 8527: 1999)

Dieser Technische Bericht darf nur in vollständigem Wortlaut wiedergegeben werden. Die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung. Er enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis und stellt kein allgemeingültiges Urteil über Eigenschaften aus der laufenden Fertigung dar.

1 Produktbeschreibung

Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“ für Duschwannen und Duschflächen.

Zur Prüfung vorgestellt wurde eine Bette Duschwanne 5920-000 (90 x 90 x 6,5 cm), Farbe Weiß mit der Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“.





Product Service

2 Auftrag

2.1 Datum des Auftrags, Zeichen des Auftraggebers

Die Prüfung der Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“ für Duschwannen und Duschflächen wurde durchgeführt aufgrund des Auftrages vom 08.12.2014 der Firma Bette GmbH & Co. KG, Herrn Klöwer.

2.2 Prüfmustereingang

Die Prüfungen wurden durchgeführt in dem Labor der TÜV SÜD Product Service GmbH, Masurenweg 1-3, D-30163 Hannover vom 17.12.2014 bis 18.12.2014. Das Prüfmuster wurde von der Firma Bette GmbH & Co. KG am 15.12.2014 angeliefert.

3 Prüfergebnis

3.1 Rutschhemmend

Die Bodenbeläge des Duschbereiches müssen rutschhemmend (sinngemäß nach GUV-I 8527 mindestens Bewertungsgruppe B) sein.

Der Gesamtmittelwert der Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“ für Duschwannen und Duschflächen beträgt 18°.

Die Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“ für Duschwannen und Duschflächen wird in die Bewertungsgruppe B ($\geq 18^\circ$) eingeordnet.

4 Zusammenfassung

Die Oberfläche „BETTEANTIRUTSCH PRO“ für Duschwannen und Duschflächen erfüllt die Anforderungen der genannten Prüfspezifikation wie folgt:

Rutschhemmend

Bewertungsgruppe B (sinngemäß nach GUV-I 8527: 1999)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Bericht geprüft

i.A. Torsten Zimmer
Abteilung MHS Hannover

TÜV SÜD Product Service GmbH
Projektleiter

i.A. Jens Meyer
MHS Hannover